

Alarmanlagen – Überprüfungsprotokoll

VLV Nr. _____

LfBis Nr. _____

Zuchtsauen _____ Stk.

Name _____

Ferkelplätze _____ Stk.

Strasse _____

Mastplätze _____ Stk.

PLZ/Ort _____

Selbstcheck durch Landwirt

Anzahl der Lüftungsgeräte		Temperaturfühler zeigen korrekte Temperatur an	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Anzahl der Alarmgeräte		Alarmanlage wird regelmäßig getestet	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Alarmierung	<input type="radio"/> akustisch	Alarmtemperaturen werden der Jahreszeit angepasst	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
	<input type="radio"/> optisch	Notstromaggregat vorhanden	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
	<input type="radio"/> Wählgerät	Letzte Inbetriebnahme des Notstromaggregats		

Überprüfung durch Elektriker oder Lüftungstechniker

	Geprüft und in Ordnung	
Stromausfall künstlich herbeigeführt löst Alarm aus (Hupe, etc.)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Stromausfall künstlich herbeigeführt löst Alarm aus (Telefonwählgerät)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Übertemperatur am Temperaturfühler löst Alarm aus	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Testfunktion FI Schalter	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Akku(s) der Alarmanlage(n) – Alter, Spannung und Kapazität	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Akku(s) des(r) Wählgerät(e) – Alter, Spannung und Kapazität	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

Diese Überprüfung bitte jährlich bis 28. Februar ins VLV-Büro schicken! (Mail, Fax, Post)

 Adresse – Elektrofirma/Lüftungstechniker

 Unterschrift und Firmenstempel:

 Datum der Überprüfung:

 Unterschrift/Landwirt: